


УТВЕРЖДАЮ
Начальник ОТЭФ СП

 Маяков Ю.Л./

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение ТО подшипников генераторов АBB ГД№1,3
д/э «Норильский Никель».

№ п/п	Содержание	
1	Общие данные	
1.1	Наименование организации-заказчика	1.1.1 Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель»
1.2	Местонахождение организации-заказчика	1.2.1 Мурманск, Портовый проезд, д. 31, Россия, 183038
1.3	Наименование и характеристика объекта	1.3.1 д/э «Норильский Никель», Генераторы АBB ГД№1,3: Тип: AMG1120LS08 LSE No 4579280, No 4579282.
1.4	Наименование выполняемых работ	1.4.1 Техническое обслуживание подшипников генератора АBB ГД№1, тип: AMG1120LS08 LSE, №4579280 1.4.2 Техническое обслуживание подшипников генератора АBB ГД№3, тип: AMG1120LS08 LSE, №4579282
1.5	Критерии достижения цели (конечный результат)	1.5.1 Сервисный отчёт по окончанию работ по техническому обслуживанию; 1.5.2 Акт выполненных работ; 1.5.3 Карты обмеров;
1.6	Описание работ, ведомость объёма работ.	
1.6.1	Техническое обслуживание подшипников генераторов АBB ГД№1,3 д/э «Норильский Никель». 1.6.1.1 Демонтировать/ монтировать DE и NDE подшипники генераторов; 1.6.1.2 Выполнить оценку технического состояния подшипников путем проведения необходимых замеров. 1.6.1.3 По результатам оценки состояния подшипников, произвести замену подшипников и уплотнений. 1.6.1.4 Произвести проверку обжатия болтов крепления. 1.6.1.5 Произвести проверку центровки муфты двигатель-генератор. При значениях центровки превышающие допустимые, произвести перецентровку.	
2	Требования к закупке	
2.1	Срок выполнения работ.	2.1.1 Срок выполнения работ устанавливается в соответствии с Договором и не может превышать 35 дней.
2.2	Условия окончания работ.	2.2.1 Окончанием работ является подписание Акта приёмки выполненных работ, предоставление сервисного отчета, бланков обмеров. 2.2.2 При наличии претензий к качеству выполнения работ, выявлении несоответствия выполнения работ ведомости объёмов работ, Подрядчик должен за свой счёт и в согласованные с Заказчиком сроки устранить замечания и несоответствия.
3	Требования к исполнителю	
	Документы обязательные к предоставлению при подачи предложения	3.1.1 Наличие выданного ФАУ «Российский морской регистр судоходства» действующего свидетельства о соответствии предприятия ф. 7.1.27 22014013 - Установка, пуско-наладочные работы, техническое обслуживание и ремонт механических установок.

4	Гарантийные обязательства	
	Срок гарантийных обязательств	4.1.1 Срок гарантии на выполненные работы устанавливается 6 (шесть) месяцев с момента подписания Акта приёмки выполненных работ.
5	Дополнительные сведения	5.1.1 Предоставление СЗЧ для ремонта ответственность Заказчика работ.

Разработал:

Технический суперинтендант



Гавриш А.Л.